




# Risken för effektbrist i det nordiska kraftsystemet

**Ett inledande diskussionsseminarium:**

**Tidiga forskningsresultat från flera delprojekt**

**23 maj 2017, Clarion Hotel Sign, Stockholm  
Professor Lennart Söder**






# Handling of risk of capacity deficit in Multi-area systems

## 1. Methods for estimation of risk of capacity deficit: Egill Tomasson, Svenska Kraftnät, (2015-2020).

### Consider multi-area system and correlations etc



## Case study for Nordic System

| Area | 2020            | 2025            | 2030            |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SE1  | 10,9 s/winter   | 15,7 s/winter   | 14,1 s/winter   |
| SE2  | 363 ms/winter   | 695 ms/winter   | 596 ms/winter   |
| SE3  | 23 s/winter     | 24,9 s/winter   | 24,5 s/winter   |
| SE4  | 1,33 s/winter   | 1,65 s/winter   | 1,31 s/winter   |
| FI   | 8,69 min/winter | 6,44 min/winter | 13,3 min/winter |
| NO1  | 8,28 min/winter | 17,3 min/winter | 17,2 min/winter |
| NO2  | 862 ms/winter   | 1,06 s/winter   | 1,10 s/winter   |
| NO3  | 5,74 s/winter   | 8,37 s/winter   | 7,30 s/winter   |
| NO4  | 1,20 s/winter   | 2,16 s/winter   | 1,93 s/winter   |
| NO5  | 437 ms/winter   | 1,15 s/winter   | 1,06 s/winter   |
| DK1  | 20,8 s/winter   | 55,4 s/winter   | 49,5 s/winter   |
| DK2  | 14,6 s/winter   | 31,9 s/winter   | 29,9 s/winter   |



## Risk för effektbrist - mått

"Risk för effektbrist" = Risk att det inte finns tillräckligt med produktionskapacitet för att inte tillgodose den icke pris-känsliga elförbrukningen:

- **LOLP** = Loss Of Load Probability = genomsnittlig förväntat antal timmer per år (eller %) som man inte kan möta elförbrukningen. Tidigare mått (innan avregleringen) i Sverige var 0,1% (dvs **9 timmar per år !!!**)
- **EENS** = Den energimängd som kopplas bort pga effektbrist. I procent är mängden MYCKET lägre än procentsiffran för motsvarande LOLP, eftersom en mycket liten andel kopplas bort av möjlig förbrukning



## På gång: Effektvärde – multi-area

Ett kraftverks "effektvärde": Om man installerar **X** MW av något kraftslag så kan man öka förbrukningen med **Y** MW med samma LOLP som innan → **X** MW har effektvärdet Y MW

- Om man bygger ett kraftverk i ett specifikt område, så minskar även risken för effektbrist i grann-områdena, eftersom möjligheten att importera ökar.
- Med "**Multi-area-LOLP**" kan man definiera "**Multi-area-effektvärde**" = summan av möjlig ökning av elförbrukningen =  $\sum Y_i$  i samtliga areor när kraftverket i ett specifikt område ökar med **X** MW




## NEPP-KTH – Fortsatt LOLP-arbete:


- Beräkningarna hittills har gjorts för ett specifikt system
- Men det finns andra scenarier
- Vi ska uppskatta Multi-area-LOLP för andra scenarier.

| Area | 2020            | 2025            | 2030            |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SE1  | 10,9 s/winter   | 15,7 s/winter   | 14,1 s/winter   |
| SE2  | 363 ms/winter   | 695 ms/winter   | 596 ms/winter   |
| SE3  | 23 s/winter     | 24,9 s/winter   | 24,5 s/winter   |
| SE4  | 1,33 s/winter   | 1,65 s/winter   | 1,31 s/winter   |
| FI   | 8,69 min/winter | 6,44 min/winter | 13,3 min/winter |
| NO1  | 8,28 min/winter | 17,3 min/winter | 17,2 min/winter |
| NO2  | 862 ms/winter   | 1,06 s/winter   | 1,10 s/winter   |
| NO3  | 5,74 s/winter   | 8,37 s/winter   | 7,30 s/winter   |
| NO4  | 1,20 s/winter   | 2,16 s/winter   | 1,93 s/winter   |
| NO5  | 437 ms/winter   | 1,15 s/winter   | 1,06 s/winter   |
| DK1  | 20,8 s/winter   | 55,4 s/winter   | 49,5 s/winter   |
| DK2  | 14,6 s/winter   | 31,9 s/winter   | 29,9 s/winter   |


# The Cross-Entropy Method - Pre-simulation iteration



# The Cross-Entropy Method - Pre-simulation iteration




# The Cross-Entropy Method - Pre-simulation iteration







# The Cross-Entropy Method - Pre-simulation iteration





# The Cross-Entropy Method - Pre-simulation iteration






# Evolution of IS distributions







# Evolution of IS distributions




# Evolution of IS distributions



# Evolution of IS distributions



# Simulation of Test Systems - IEEE-RTS 96



**Figure:** Convergence of the LOLP estimator for crude Monte Carlo simulation as well as CE Monte Carlo simulation for the IEEE-RTS 96 where transmission lines are considered to be perfectly reliable.



# Resultat från en tillämpad studie (2017):

<http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1077673/FULLTEXT01.pdf>



DEGREE PROJECT IN ELECTRICAL ENGINEERING,  
SECOND CYCLE, 30 CREDITS  
STOCKHOLM, SWEDEN 2017

## North European Power Systems Reliability

VIKTOR TERRIER

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING

### Beaktar t ex:

- Officiella data
- Överföringsbegränsningar – NTC
- Omvärlden (utanför Norden)
- Korrelationer för vindkraft och elförbrukning i olika områden



## Results - current system (2015)

Coldest months 2015: January, February, March, November, December.

| Area | LOLP                        | LOLP (time)            | CV    | EPNS     |
|------|-----------------------------|------------------------|-------|----------|
| SE1  | less than $8 \cdot 10^{-8}$ | less than 10 ms/winter | —     | —        |
| SE2  | less than $4 \cdot 10^{-8}$ | less than 5 ms/winter  | —     | —        |
| SE3  | $7,80 \cdot 10^{-7}$        | 102 ms/winter          | 3,17% | 293,7 W  |
| SE4  | $2,34 \cdot 10^{-7}$        | 30,5 ms/winter         | 5,78% | 44,2 W   |
| FI   | $5,78 \cdot 10^{-4}$        | 1,26 min/winter        | 0,12% | 266,4 kW |
| NO1  | $4,14 \cdot 10^{-4}$        | 54 s/winter            | 0,14% | 137,9 kW |
| NO2  | less than $4 \cdot 10^{-8}$ | less than 5 ms/winter  | —     | —        |
| NO3  | $7,81 \cdot 10^{-7}$        | 92,8 ms/winter         | 3,31% | 67,0 W   |
| NO4  | less than $8 \cdot 10^{-8}$ | less than 10 ms/winter | —     | —        |
| NO5  | less than $4 \cdot 10^{-8}$ | less than 5 ms/winter  | —     | —        |
| DK1  | $3,85 \cdot 10^{-5}$        | 5,03 s/winter          | 0,45% | 7,38 kW  |
| DK2  | $1,45 \cdot 10^{-5}$        | 1,89 s/winter          | 0,74% | 2,38 kW  |

## Results - future scenarios

Changes in the system:

- **2020:**
  - Oskarshamn 1, Ringhals 1, Ringhals 2 decommissioned (2158 MW - SE3)
  - SE2-SE3 (+500 MW), SE3-SE4 (+25%), DK1-NO2 (+700 MW) and NO2-Germany (+ 1400 MW)
- **2025:**
  - NO2-United Kingdom: +1400 MW
- **2030:**
  - Loviisa 1 and 2 decommissioned (1004 MW - FI)
  - SE4-Germany: + 700 MW

Demand and wind power capacity increase proportionally to the increase of the forecasted peak values.

## Results compared (LOLP)

| Area | 2020            | 2025            | 2030            |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SE1  | 10,9 s/winter   | 15,7 s/winter   | 14,1 s/winter   |
| SE2  | 363 ms/winter   | 695 ms/winter   | 596 ms/winter   |
| SE3  | 23 s/winter     | 24,9 s/winter   | 24,5 s/winter   |
| SE4  | 1,33 s/winter   | 1,65 s/winter   | 1,31 s/winter   |
| FI   | 8,69 min/winter | 6,44 min/winter | 13,3 min/winter |
| NO1  | 8,28 min/winter | 17,3 min/winter | 17,2 min/winter |
| NO2  | 862 ms/winter   | 1,06 s/winter   | 1,10 s/winter   |
| NO3  | 5,74 s/winter   | 8,37 s/winter   | 7,30 s/winter   |
| NO4  | 1,20 s/winter   | 2,16 s/winter   | 1,93 s/winter   |
| NO5  | 437 ms/winter   | 1,15 s/winter   | 1,06 s/winter   |
| DK1  | 20,8 s/winter   | 55,4 s/winter   | 49,5 s/winter   |
| DK2  | 14,6 s/winter   | 31,9 s/winter   | 29,9 s/winter   |